



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПВ1-00134

Гр. Плевен,05.05..... 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: Животновъдство

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Кватернера – между реките Вит и Осъм”, код BG1G0000QPL025.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ШК –Сикон Гранола - Каменец” (Шахтов кладенец)

Кладенецът е изграден с диаметър 1000 мм до 16.0 м под терена. Спуснати са бетонови пръстени с външен диаметър 800/170 мм. Водоприемната част е представена от вливни отвори (барбакани) с диаметър □ 20 мм шахматно разположени в интервала от 10.0 до 13.0 m. Устието на кладенеца е затворено с метален капак 80/80 см. До устието на кладенеца е изградена шахта с размери 180x200x150 см. Шахтата е надеждно затворена с метален капак с размери 70/70 см

Кладенецът и водомерната шахта са затворени в сграда.

Експлоатацията на кладенеца се осъществява с 2 броя потопяеми помпи тип „GEOPUMP 4SKm150” с максимален дебит на всяка 0.5 л/сек и напор 19.0 м, спуснати на дълбочина между 14 -15.50 м с водоподемни тръби □ 25 мм . На водопроводните тръби, в шахтата има монтиран водомер 2.5 кум.м./час.

4. Място на водовземане: В ПИ № 041032 в землището на с.Каменец, ЕКАТТЕ 35780, общ.Пордим, собственост на „Сикон-Гранола” ООД

Географски координати в система WGS 84:

N 43°21'30.6`` E 24°59'36.4``

Геодезически координати в система 1970 г., К 3:

X 4715135.197 Y 8642457.821

Надморска височина в Балтийска система:

Z = 104 m

5.Обект на водоснабдяване: Птицеферма за отглеждане на бройлери в ПИ № 041031 в землището на с.Каменец, ЕКАТТЕ 35780, общ.Пордим, собственост на „Сикон-Гранола” ООД

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: 0.7 л/сек.

Върхов дебит: 1 л/сек до 17 часа в денонощие с прекъсване

Годишно водно количество: 22075 м³/год

Статично водно ниво: 10.20 м. Кота СВН = 93.80 м

Допустимо понижение: 1.80 м при ДВН – 11.0 м.

